

## COMMUNE D'AMPLEPUIS

### FOURNITURE DE PLAQUETTES FORESTIERES POUR ALIMENTER UNE CHAUFFERIE AUTOMATIQUE A BOIS DECHIQUETE A AMPLEPUIS

#### AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

#### 1. Maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage : Commune d'Amplepuis - 9 place de l'Hôtel de Ville - 69550 AMPLEPUIS

Personne responsable du marché : Monsieur le Maire d'Amplepuis

#### 2. Procédure de passation du marché

Marché à procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics).

#### 3. Objet du marché

Fourniture et livraison de plaquettes forestières pour alimenter une chaufferie automatique à bois déchiqueté.

#### Nature du combustible

La chaufferie du Maître d'Ouvrage a été réalisée pour recevoir exclusivement du bois propre et ne pourra recevoir de déchets. Elle ne constituera en aucun cas un lieu d'incinération de déchets. Le fournisseur devra donc fournir exclusivement du bois propre d'essence de résineux uniquement constitué de sous-produits de l'industrie du bois (rémanents, bois d'éclaircie, chutes de scierie...). Il ne sera pas accepté de déchets bois tels que des panneaux de particules, palettes, caisseries usagées. Les bois proviendront de la forêt locale ; la distance maximale du transport routier sera de 50 Kms.

#### Caractéristiques du combustible

- Bois propre exclusivement constitué de résineux uniquement
- Exempt de tout corps étranger : ferrailles, pierres ou terre, déchets, plastique...
  
- Dimension moyenne : 2 × 1 × 0,5 cm
- Dimension maximale : 4 cm
- Humidité moyenne (sur brut) : 25%
- Humidité maximale (sur brut) : 30%
- Densité moyenne : 250 /280 kg/MAP
- PCI moyen : 3600 kWh/t (à 25% humidité)
- Pourcentage maximal de "fines" (particules traversant un Tamis de mailles rondes d'1mm de diamètre) : 2%
- Pourcentage maximal de queues de déchiquetage : 1%
- Exempt de tout corps étranger : ferraille, pierres, terre, déchets plastique

Capacité du silo de stockage : 105 m<sup>3</sup>

Chaudière : Deux chaudières ETA - Type HACK 200

**Consommation estimée** : Les quantités seront définies en tonnes en considérant une humidité relative maximale de 25%. Afin d'aider le fournisseur à évaluer le marché le maître d'ouvrage précise que le besoin annuel en combustible est évalué à **130 tonnes/an** de bois dans les conditions précisées auparavant.

Cependant l'engagement contractuel entre le fournisseur et le Maître d'Ouvrage **se limite à une valeur minimale de 100 tonnes et sera au maximum de 160 tonnes/an**, ceci pouvant être lié aux aléas climatiques ou aux variations des besoins des différents bâtiments.

La répartition prévisionnelle, sur l'année, des consommations de bois n'est pas contractuelle ; elle est donnée à titre indicatif :

Mois	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec
Quantité en tonnes	23	18	16	12	6	3	1	1	3	9	17	21

Le fournisseur s'engage à maintenir en stock une saison d'avance de combustible sous forme de bois sec, protégé des intempéries.

**Révision du prix** : Annuel à la date anniversaire du contrat, selon l'indice en vigueur.

**Type de contrat** : triennal.

**Lieu de livraison** : Complexe culturel et sportif de Bagatelle à AMPLEPUIS

**Date maximale de livraison** : 31 octobre 2010

#### 4. **Critères de sélection des offres**

- Prix des prestations
- Qualité environnementale de la prestation
- Qualité et provenance du bois

#### 5. **Renseignements techniques**

Monsieur le Maire  
Mairie AMPLEPUIS  
04-74-89-30-24

#### 6. **Remise des offres**

Date limite de réception des offres : 9 septembre 2010 à 16 heures 30

Coordonnées auxquelles les offres doivent être transmises :

Hôtel de Ville - Monsieur le Maire  
9, place de l'Hôtel de Ville - 69550 AMPLEPUIS

Tél : 04-74-89-30-24

Fax : 04-74-89-08-56

Mail : mairie@amplepuis.mairies69.net

Les offres doivent être remises par fax, par courrier ou par mail avec l'indication « Fourniture et livraison de plaquettes forestières pour alimenter une chaufferie automatique à bois déchiqueté».

AMPLEPUIS, le 29 juillet 2010

Le Maire,  
D. FOURNEL